

Všetkým záujemcom

Vec: Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie podkladov k zákazke č. 6

Prijímateľ na základe nižšie citovanej žiadosti o vysvetlenie podkladov doručenej záujemcom na kontaktnú e-mailovú adresu v rámci zákazky na uskutočnenie stavebných prác: „**Zníženie energetickej náročnosti objektov spoločnosti HERN s.r.o. Námestovo**“ uvádza nasledovné:

Otázka č. 1: „*Skoro na všetkých dotknutých objektoch sa nachádzajú po obvodových stenách plynové potrubia, komíny a rôzne výstupky. Niektoré budú prekážať v rámci zateplenia obvodového plášťa. V projekte sa daná problematika nerieši. Budú tieto veci riešené ako práce na viac?*“

Odpoveď prijímateľa:

Projektová dokumentácia bola spracovaná v rozsahu pre vydanie stavebného povolenia, resp. iného povolenia k výstavbe. Skutočnosť, že sa na výrobných halách nachádzajú rôzne vedenia, zariadenia a konštrukcie, je na tomto type objektov bežná a zatepleniu fasády neprekáža. V prípade, ak túto skutočnosť záujemca považuje za komplikáciu, zohľadní sťažené podmienky v jednotkovej cene za zateplenie. Prípadná prekládka technologického vybavenia súvisiaceho s výrobou na fasádach objektov bude predmetom výrobnnej (dielenskej) projektovej dokumentácie, ktorej vypracovanie má byť súčasťou predmetu diela.

V Bratislave, dňa 28.12.2020

Marek Havaš

Osoba zodpovedná za proces
zadávanie zákazky