

Všetkým záujemcom


Vec: Odpovede na žiadosti o vysvetlenie podkladov k zákazke

Prijímateľ na základe nižšie uvedených otázok doručených záujemcami na kontaktnú e-mailovú adresu v rámci zákazky na uskutočnenie stavebných prác: „**Zníženie energetickej náročnosti objektov spoločnosti HERN s.r.o. Námestovo**“ uvádza nasledovné odpovede:

Otázka č. 1: „*Chceli by sme Vás poprosiť a vysvetlenie: Vo výkaze výmer pre objekt SO 103 v pod sekcii „zateplenie obvodového plášťa“ je pod položkou 22 „Príslušenstvo k zateplovaciemu systému – vytvorenie základnej výstužnej vrstvy za pomoci armovacej tkaniny R 117 – 145g/m²“ uvedené hodnota 103,2 m. Armovacia sieťka sa vyhotovuje v rozličných šírkach preto 103,2m nie je jednoznačne určený údaj pre dostatočné ocenenie tejto položky. Ak náhodou tam je chyba a namiesto jednotky m má byť m² prosíme o upravenie položky vo všetkých výkazoch výmer.“*

Odpoveď prijímateľa:

V položke 953996151 – Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - vytvorenie základnej výstužnej vrstvy za pomoci armovacej tkaniny - R 117 - 145g/m² – je správne uvedený údaj mernej jednotky „m“ a to z nasledovného dôvodu. Položkou sa oceňuje prídavná výstuž pri okenných a dverných otvoroch, podľa priloženého technického riešenia detailu, kde je stanovená šírka výstužnej sieťky a na základe počtu otvorov bola stanovená výmera tejto položky:



Otázka č. 2: *„Radi by sme sa informovali, kedy by bola možná obhliadka miesta zákazky verejného obstarávania „Zníženia energetickej náročnosti objektov spoločnosti HERN s.r.o. Námestovo“ a upresnenie nezrovnalostí, po prípade kontakt na poverenú osobu, ktorá by nám s daným problémom mohla pomôcť.“*

Odpoveď prijímateľa:

Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky nie je potrebná, prijímateľ zverejnil všetky podklady potrebné na vypracovanie ponuky. Napriek tomu, v prípade záujmu o obhliadku je možné dohodnúť si termín u kontaktnej osoby - Ing. Vladimír Kekelák, tel.č.: +421 905 380 019. Upozorňujeme však záujemcov, že obhliadka je určená výhradne na oboznámenie sa s miestom realizácie stavebných prác. V prípade nejasností týkajúcich sa projektovej dokumentácie alebo výkazu výmer je potrebné kontaktovať prijímateľa písomne prostredníctvom zverejnených kontaktných e-mailových adries. Prijímateľ bude na dotazy záujemcov odpovedať písomne a tieto odpovede sprístupní všetkým záujemcom/potenciálnym dodávateľom prostredníctvom zverejnenia na svojom webovom sídle, aby zabezpečil dodržanie princípu transparentnosti a rovnakého zaobchádzania.

V Bratislave, dňa 09.12.2020

Marek Havaš

Osoba zodpovedná za proces
zadávanie zákazky